TIPO	H	POS.	LUNGH.	B
F53/1	3400	X270	3811	1996
F53/2	3800	X271	4213	2398

F53

PER PALI "EY" s.t. DA BASI H27 a H33(ad esclusione del piede –2 Vd. dis. P005DEY017 per basi 27 a 33)



BULLONI PER UN MONCONE

M24x80 = 12
M24x85 = 24





NOTE GENERALI:

- Profilati indicati con lettera A UNI EN 10027–1 S355JR
- Profilati senza indicazione UNI EN 10027–1 S235JR
- Piatti indicati con lettera A UNI EN 10027–1 S355JR
- Piatti senza indicazione UNI EN 10027–1 S275JR
- Bulloni UNI EN 20898 Cl. 6.8
- Per le prescrizioni per l'ordinazione la costruzione ed il collaudo vedere le tabelle RQUPS10001, S10002, S10003
- Per le prescrizioni ed il collaudo delle saldature vedere la tabella S10004
- Per i tipi di saldature vedere la tabella S10014
- Le saldature devono essere conformi a quanto prescritto nelle LS10004 Le caratteristiche ed il tipo di cordone di saldatura sono riportati nelle LS10014 salvo quando diversamente specificato nei disegni costruttivi I materiali costituenti i complessi da saldare debbono essere in acciaio UNI EN 10027–1 S355J0
- Tutti i materiali vanno zincati dopo la lavorazione
- Le pedarole, posizioni da L700 a L725, sono in alternativa al dispositivo di scalata a disegno TERNA P003DS001 e 002 e devono essere fornite a sola espressa richiesta.

X260 A — X260 B

X270 — X271

BULLONI	ø BULLONE	ø FORO	PINZE DI TAGLIO NORMALE	Piastre.Mont. e Giunti	ASTE TESE	LAMINATO	DISTANZA C/C FORI MINIMA	DISTANZA C/C FORI NORMALE	PROFILO MINIMO AMMESSO
	12	13.5	20	25	30	17	35	40	L 35
	14	15.5	25	30	35	20	40	45	L 40
	16	17.5	25	30	35	22	45	50	L 45
	20	21.5	35	40	45	27	55	60	L 55
	22	24	40	45	50	30	60	65	L 60
	24	26	45	50	55	32	65	72	L 70
	27	29	50	55	60	37	70	81	L 75

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	Giugno 2008	Aggiunta configurazione F53/2 con H = 3800 mm	G. Maffioletti CESI S.p.A.	F. Gatti CESI S.p.A. / L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC
00	Dicembre 2007	PRIMA EMISSIONE	R. Valsecchi CDC S.r.l.	F. Gatti CESI S.p.A. / L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
Disegni costruttivi	P005DX008

PROGETTO: N.A.

RICAVATO DAL DOC. TERNA:

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA: USO AZIENDALE

TITOLO:

LINEE 132/150 kV UNIFICATE

SEMPLICE TERNA A TRIANGOLO - TIRO PIENO

MONCONE - F53

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
P005DX008_01.dwg	1 unità = 1	A1	1 : 15	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.